

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION

ZI de l'Ormeau de pied - Rue du clos fleuri
CS 60518
17 119 SAINTES CEDEX
Tel. 05 46 74 82 20 - Fax. 05 46 74 82 21

PROGRAMME 2016 - LOT B

COMMUNE DE : COURCON

EP127-1027

Rue de Ferrières
Mise en place de 12 candélabres

EXECUTION

Entreprise

SDEER 17

Nom Entreprise : CITEOS
21 rue Jacques du Vaucanson
17187 PERIGNY
Tél. : 05.46.44.43.00 Fax : 05.46.44.26.60

Affaire n° : 627 27
Plan n° :/
Dessiné par :SL
Date de réalisation du plan :19/09/2016
Date prévisonnelle des travaux :

Date de validation EP :
Date de valisation SIG :

No

Modifications

1

Plan d'exécution

LEGENDE

EXISTANT

A CONSTRUIRE

A DEPOSER

Canalisation EP aérienne
Canalisation EP souterraine

✕✕✕✕✕✕
✕-✕-✕-✕-✕-✕

Canalisation MT aérienne
Canalisation MT souterraine
Canalisation BT aérienne
Canalisation BT souterraine


Autre canalisation aérienne
Autre canalisation souterraine

Type réseau
Type réseau

NATURE ET SECTIONS DES CONDUCTEURS DE CHAQUE TRONCON DE LIGNE (à reprendre dans le métré des travaux)												
Objet	NATURE ET SECTIONS			LONGUEURS UNIFILAIRES					Fourn. Câble	Fourn. Câble		
	Existants	A déposer	A poser	POSE			DEPOSE					
				Nu	Isolé	Sout.	Nu	Isolé				
ECLAIRAGE PUBLIC												
OC452–OC477			16x16 U–100 R2V			29.50			31.00			
OC477–OC478			16x16 U–100 R2V			25.00			26.00			
OC478–OC479			16x16 U–100 R2V			27.00			28.00			
OC479–OC480			16x16 U–100 R2V			30.50			32.00			
OC480–OC481			16x16 U–100 R2V			31.00			32.00			
OC481–OC482			16x16 U–100 R2V			25.50			27.00			
OC483–OC484			16x16 U–100 R2V			30.00			31.00			
OC484–OC485			16x16 U–100 R2V			28.50			30.00			
TOTAL			16x16 U–100 R2V			227.00			237.00			
J1–OC485			16x16 U–100 RVFV			3.00			4.00			
J2–OC486			16x16 U–100 RVFV			3.00			4.00			
J3–OC486			16x16 U–100 RVFV			3.00			4.00			
J4–OC487			16x16 U–100 RVFV			3.00			4.00			
J5–OC487			16x16 U–100 RVFV			3.00			4.00			
J6–OC488			16x16 U–100 RVFV			3.00			4.00			
J7–OC488			16x16 U–100 RVFV			3.00			4.00			
TOTAL			16x16 U–100 RVFV			21.00			28.00			
OC452–OC477			cablette 25 Cu			28.00			29.00			
OC477–OC478			cablette 25 Cu			23.50			25.00			
OC478–OC479			cablette 25 Cu			25.50			27.00			
OC479–OC480			cablette 25 Cu			29.00			30.00			
OC480–OC481			cablette 25 Cu			29.50			31.00			
OC481–OC482			cablette 25 Cu			24.00			25.00			
OC483–OC484			cablette 25 Cu			30.00			31.00			
OC484–OC485			cablette 25 Cu			27.00			28.00			
J1–OC485			cablette 25 Cu			2.00			3.00			
J2–OC486			cablette 25 Cu			3.00			4.00			
J3–OC487			cablette 25 Cu			3.00			4.00			
J4–OC488			cablette 25 Cu			3.00			4.00			
TOTAL			cablette 25 Cu			227.50			241.00			
TOTAL			TPC 75			213.50			242.00			

PLAN DE SITUATION

1 : 25000




PLAN DE STRUCTURE

1 : 2000



PLAN D'ENSEMBLE ET TABLEAU D'ASSEMBLAGE DES FOLIOS

1 : 1000



PLAN D'EXECUTION

1 : 200

29

Rue de La Rochelle

OC452
en place

OC477

2x16 U-1000 R2V


OC478

2x16 U-1000 R2V


OC479

RUE DE FERRIERES

1 BTA² sous Ø160



PLAN D'EXECUTION
1 : 200




39

44

PLAN D'EXECUTION
1 : 200

FOLIO 3/4



PLAN D'EXECUTION

1 : 200

FOLIO 4/4

